



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

*Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti*

Acquedotto Pugliese
I - 06/04/2020 - 0023949



Alla DIRPR
Alla DIRAC
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino efficienza pozzo "CORIGLIANO 4" in Agro del Comune di Corigliano d'Otranto località "Madonna degli Angeli" mediante sostituzione dell'elettropompa sommersa.
Impianto	Pozzo di "CORIGLIANO 4" in Agro del Comune di Corigliano d'Otranto località "Madonna degli Angeli"
U.O.	DIRAP – IMPVE
Descrizione del disservizio	Fermo del pozzo "CORIGLIANO 4" per guasto all'elettropompa sommersa
Motivi dell'emergenza	Riattivazione urgente del pozzo "CORIGLIANO 4" per garantire l'apporto idrico potabile agli abitati del Leccese in occasione di interventi manutentivi ENEL presso la centrale idroelettrica di Missanello
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04 luglio 2019
Primi interventi adottati	Smontaggio della colonna montante del pozzo CORIGLIANO 4" Rimozione elettropompa fuori esercizio
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori 23/01/2020. Ultimazione Lavori 24/01/ 2020.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento presso il pozzo di "CORIGLIANO 4" - Rimozione colonna montante e verifica efficienza - Rimozione dei cavi di alimentazione elettropompa con verifica del livello di isolamento - Sostituzione dell'elettropompa sommersa fuori servizio con altra di nuova fornitura marca Caprari tipo E8P135-8/6C-W con motore MAC 870-8 V400 - Tronchetto di collegamento elettropompa – tubazione di mandata di mandata - Collegamenti ai quadri di alimentazione della elettropompa e al quadro generale. - Tubazione in polietilene per la misura del livello - Guaina termorestringente, Guarnizioni in FASIT, Bulloneria - Prove di funzionamento.

dw

[Handwritten signature]

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C C I A A di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 119541 | N° IT242226/UK | N° IT274902/UK



Denominazione della Ditta affidataria	"Spedicato Impianti S.r.l." da Carmiano (LE) Via Don A. Niccoli 18
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€. 9.550,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 29/10/2019
Allegati	• Verbale di accertamento Somma Urgenza. • Relazione Tecnica. • Preventivo del 22/01/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)