

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 05/09/2018 - 0088812

Prot.



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e montaggio misuratore biogas;
Impianto	Impianto depurativo di Lecce.
S.T.O.	Lecce
Descrizione del disservizio	Impossibile misurare gas prodotto in digestione a causa della bruciatura in sostituzione dell'esistente bruciatosi a seguito del temporale del 24/07/2018.
Motivi dell'emergenza	Impossibilità nella misurazione dei valori di gas prodotto necessario a verificare il rendimento del sistema sperimentale esistente presso l'impianto di depurazione di Lecce.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/07/2018 Responsabile conduzione e manutenzione impianto.
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	30 gg.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e montaggio misuratore biogas
Denominazione della Ditta affidataria	Endress+Hauser Italia S.p.A. Via Fratelli di Dio , 7 20063 Cernusco S/N – MI e Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte immediatamente disponibili e specializzate nelle suddette forniture e installazioni.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 12.431,41
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Verificata congruità del prezzo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n.ro 2017061313 del 26/07/2018 Ditta Endress+Hauser Italia S.p.A e Offerta 20/088/LE del 20/08/2018
Allegati	€. 7.581,41 Offerta n.ro 2017061313 del 26/07/2018 Ditta Endress+Hauser Italia S.p.A Via Fratelli di Dio , 7 20063 Cernusco S/N (MI) e Offerta 20/088/LE del 20/08/2018 Ditta Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) €. 4.850,00

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti	☒
-----------------	--------------	-------------------------------------

Il Richiedente
P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

