



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

127105

del 30/10/2017

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

Oggetto	Ripristino funzionamento filtrococcia trattamento bottini.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato l'usura delle spazzole asservite alla filtrococcia del trattamento bottini.
Motivi dell'emergenza	L'usura delle spazzole non consente una corretta pulizia della macchina e la regolare separazione del materiale grossolano dal refluo affluente, con possibile intasamento delle pompe di sollevamento asservite alla vasca accumulo bottini.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 20.10.2017.
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	15 giorni lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di Kit spazzole relativi al trattamento bottini marca Elcos tipo TB-100.
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos Srl - Viale Belgio, 26 Z.I. - 73010 Surbo (LE).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della macchina.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.500,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 17/168.01 del 24/10/2017.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Preventivo sopra indicato
----------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone