

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e.p.c. AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari est	
	Fornitura di n.2 pompe sommergibili per il sollevamento dei fanghi di supero	
Impianto di depurazione	Bari est	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria di n.2 pompe sommergibili della ditta Xylem notevolmente usurate la cui riparazione risulta antieconomica. Il fuori esercizio determina un decadimento del processo depurativo	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/01/2017	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	attivata le pompe di riserva	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n.2 pompe sommergibili per il sollevamento dei fanghi di supero	
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem water solutions Italia srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disponibile ad eseguire le pompe ed intercambiabil con le esistenti	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9 098,80	

[Handwritten signatures and initials]



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta n. 48/0084-1/2017	02/02/2017
Allegati	offerta n. 48/0084-1/2017	02/02/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente
IL R.C.M.
Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente MAT
Ing. Girolamo Vitucci