



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Brindisi,

Al Responsabile STO BR/TA  
Sede

Oggetto	Sostituzione tubazione fanghi di ricircolo sedimentazione secondaria
Impianto	Impianto di depurazione di Villa Castelli (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	La tubazione dei fanghi di ricircolo del sedimentatore secondario essendo in avanzato stato di corrosione si è rotta in più punti facendo fuoriuscire del liquame nell'area circostante.
Motivi dell'emergenza	La rottura della tubazione, con la fuoriuscita di liquami, non consente il corretto funzionamento di tutta la stazione di sedimentazione secondaria con conseguenti ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 19/08/2017
Primi interventi adottati	Nessuno Possibile
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione tubazione fanghi di ricircolo sedimentazione secondaria
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile - Via per Mottola s.n. 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di approvata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.200,00+IVA



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune


Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta Elettromeccanica Gentile n° 2830/2017 del 31/08/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**  
**Area Depurazione Ta-Br**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
**Per. Ind. Alessandro Mangini**

  
\_\_\_\_\_

**Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br**  
**Ing. Antonio Stendardo**

  
\_\_\_\_\_

**Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br**

**Ing. Gaetano Barbone**

  
\_\_\_\_\_



**SINGERT**