

Direzione Reti e Impianti  
Struttura Territoriale Operativa Lecce  
Gestione Esercizio Depurazione  
Il Manager

Acquedotto Pugliese  
U - 26/01/2017 - 0010380



Lecce,

Alla Direzione Procurement  
SEDE

Alla Internal Auditing  
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti  
– Gestione Impianti  
Depurazione  
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese  
Via Borsellino e Falcone  
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2016  
Ripristino filtri stazione filtrazione. - Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce -  
trasmissione atti*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

*Marcello Rainò*



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 21/12/2016 - 0133815



DSCPRI

DDRTC/IAUTC

DOPRI/GERI

Oggetto	Ripristini Filtri
Impianto	Impianto di depurazione di San Cesario
S.T.O.	Lecce
Descrizione del disservizio	Stazione di filtrazione fuori servizio
Motivi dell'emergenza	Tale stato di fatto non consente la ottimale filtrazione delle acque, creando un disservizio che incide negativamente sulla qualità del refluo in uscita per il recapito finale, ciò può essere causa di sanzioni civili e/o penali per la nostra azienda, per il mancato rispetto dei limiti allo scarico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 15.12.2016
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	5 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione, pulizia e riempimento vasca con materiali inerti
Denominazione della Ditta affidataria	Palmiro Brocca
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta affidabile e prontamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 16.589,76 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta Palmiro Brocca del 16.12.2016.
Allegati	Preventivi delle ditte: Palmiro Brocca del 16.12.2016, Gaetano Dell'Anna del 16.12.2016 e SO.CA.MET S.r.l. del 16.12.2016.



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**P.I. Desio Carparelli**

**Si approva**

**Area Gestione Depurazione LE**

**Il Responsabile di Area**

**Ing. Mario Pietrosanti**

**Si autorizza:**

**Il Responsabile STO**

**Ing. Marcello Rainò**

Pagina 2 di 2



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA 00347000721. REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



**SINGERT**