



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-TECRI

Alla IAUAM

Alla Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di sostituzione tubazione acqua grezza e installazione di contatore acqua irrigazione scarica
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Rilevante perdita di acqua di servizio con rottura dell'asfalto e fuoriuscita di acqua e mancanza di contabilizzazione acqua di irrigazione scarica nel rispetto delle prescrizioni AIA.
Motivi dell'emergenza	L'emergenza è dettata dalla necessità di eliminare l'ingente perdita di acqua di servizio che non permette l'alimentazione con acqua di servizio delle stazioni di preparazione silice attiva e la stazione di disidratazione dei fanghi. La mancata preparazione e dosaggio della silice attiva non permette la corretta sedimentazione del fango con conseguente superamento o dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente. L'impossibilità di disidratare il fango non permette il regolare allontanamento dei fanghi dal processo di potabilizzazione. L'assenza di contatore acqua di innaffiamento della scarica causa una non conformità delle prescrizioni AIA con conseguente diffida ad adempiere da parte della Provincia di Taranto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 13/01/2020 da parte del personale turnista.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	20 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di sostituzione tubazione acqua grezza e installazione di contatore acqua irrigazione scarica
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile – Via ex SS 377 per Mottola km 0,500 – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità specializzata in tali lavorazioni e prontamente disponibile ad effettuare l'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€5.545,36 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	In considerazione delle lavorazioni da svolgere si ritiene l'offerta congrua con riferimento ai prezzi di mercato.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1 di 2

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Consuntivo lavori n.4569 del 02/03/2020 della ditta Elettromeccanica gentile di Gianni Gentile
Allegati	Consuntivo lavori n.4569 del 02/03/2020 della ditta Elettromeccanica gentile di Gianni Gentile

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andria



Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori
