

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

u545125

Acquedotto Pugliese
1 - 17/03/2017 - 0031697



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione urgente del motoriduttore sedimentatore TD2 dell'impianto del Locone
Impianto	Potabilizzatore del Locone
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Locone
Descrizione del disservizio	Improvvisa rottura cuscinetto dell'asse del riduttore a causa dell'usura ed all'obsolescenza di quello esistente.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento del sedimentatore della linea fanghi
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03.03.2017 – conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Intensificazione dei controlli dei conduttori ed intervento della ditta PFT per l'esecuzione immediata della riparazione
Termini di consegna	1 g.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di ripristino del riduttore, ha compreso: - L'estrazione del motoriduttore - La sostituzione in officina del cuscinetto dell'asse riduttore - Ripristino dell'asse riduttore con tornitura dello stesso - Riasssemblaggio del motoriduttore e montaggio dello stesso in opera sul carroponte TD2
Denominazione della Ditta affidataria	PFT Tecnologie di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.970,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il costo è quello di mercato per simili forniture ed interventi tecnici, con l'applicazione di uno sconto del 30%.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 23/2017 del 06.03.2017 ditta PFT
Allegati	- Preventivo n. 23 /2017 del 06.03.2017 ditta PFT - Dichiarazione della ditta PFT di ultimazione lavori al 06.03.2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

