



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene continuo

Acquedotto Pugliese  
I - 21/09/2017 - 0110255



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Brindisi,

Al Responsabile STO BR/TA  
Sede

Oggetto	Messa in sicurezza di spogliatoio e locale quadro elettrico.
Impianto	Impianto di depurazione di Mesagne (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	Gli spogliatoi e i servizi igienico sanitari non sono forniti di acqua potabile, inoltre il locale quadro elettrico ispessitore presenta infiltrazioni cospicue di acqua in corrispondenza del quadro elettrico
Motivi dell'emergenza	E' necessario dotare di acqua potabile i servizi igienico sanitari, inoltre necessita ripristinare l'impermeabilizzazione del locale quadro ispessitore perché non sono garantite le condizioni di sicurezza
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 08/09/2017
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Messa in sicurezza di spogliatoio e locale quadro elettrico.
Denominazione della Ditta affidataria	Edil Tecno Service s.r.l. - Via V. Cuoco n. 56 - 73100 LECCE
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.350,00 +IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi



**SINCERT**



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 175 del 15/09/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**  
**Area Depurazione Ta-Br**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
**Per. Ind. Alessandro Mangini**

**Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br**  
**Ing. Antonio Stendardo**

**Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br**

**Ing. Gaetano Barbone**



**SINCERT**