

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 07/11/2017 - 0130517



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Acquaviva delle Fonti	
	Rifacimento totale della coclea di scarico fanghi disidratati	
Impianto di depurazione	Acquaviva delle Fonti	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Usura e danneggiamenti delle parti costituenti la coclea, guasti sul motoriduttore e sui supporti a cuscinetto.	
Motivi dell'emergenza	Impossibilità di esercire la stazione di disidratazione Fanghi	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/05/2017	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Verifica dei guasti anche con intervento della specialistica , riparazione sommaria della coclea danneggiata per consentire l'esercizio della disidratazione per il tempo occorrente per la costruzione di una nuova coclea in acciaio aisi 316 rispettando gli accorgimenti tecnici tesi ad eliminare le cause di disservizio frequente della vecchia coclea.	
Termini di consegna	60 giorni	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione della vecchia coclea e fpo di una nuova coclea e di un sistema di paratoie	
Denominazione della Ditta affidataria	ATIM. Srl---	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 18.000,00	




INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 07/07/2017
Allegati	consuntivo	del 07/07/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Luca Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Mucci

