acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

4/14729

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRAP

Alla DIRPR

Alla MONIN

Alla IAUAM

E p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione EP Rotos TKR 200-250 B/7 matricola 2014001306
Impianto	Impianto di sollevamento idrico del Fortore
Direzione	DIRMA
Descrizione del disservizio	Gravi cedimenti agli organi meccanici interni
Motivi dell'emergenza	Disporre di pompa di riserva per garantire il regolare sollevamento in caso di disservizio di quello in esercizio verso il serbatoio di Casone Romano
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Direttamente dai locali addetti alla conduzione e successivamente dalla squadra specialistica DIRMA che ha accertato il guasto dopo avere effettuato l'analisi del guasto
Primi interventi adottati	Interpellato direttamente la casa costruttrice, trattandosi di macchina con notevoli caratteristiche tecniche di funzionamento. La casa costruttrice ha indicato un'officina autorizzata in Puglia
Termini di consegna	7 giorni dall'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sabbiatura, sostituzione elementi ammalorati con ricambi originali
Denominazione della Ditta affidataria	**Sanvito srl, Via Baione n.c. zona industriale 70043 - Monopoli**
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Officina autorizzata indicata dalla casa costruttrice del compressore in parola
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.527,50 + Iva
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in base all'attuale situazione di mercato così come dichiarato dalla stessa casa costruttrice
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 355 / 2016

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Preventivo n. 355/2016 , ordine trasmesso via e-mail il 05.10.2016 e successiva fattura contenente anche i costi di trasporto

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	**X**		**Investimenti**		

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Marco Mottola)

Si autorizza: Il Dirigente

(Ing. Mauro Spagnoletta)

SANVITO

Sanvito srl
Via Baione n.c. zona industriale
70043 - Monopoli
casella postale 115
Tel 080 2229890 - Fax 080 2146009
email: info@sanvitosrl.it - www.sanvitosrl.it
Cod. Fisc. Part. I.V.A. 03379480720
Cap. sociale € 119.500,00 i.v.
REG. IMPRESE DI BARI 03379480720

ARGENTA SOA
ITACA
ACCREDIA

Monopoli, 27-09-2016

Spett.le **Gruppo Aturia S.p.A.**
Piazza Aturia, 9 – 20060 Gessate (MI)
c.a. sig. Vincenzo Di Gioia
p.c. sig. Giovanni Dinuzzi

OFFERTA N. 355 / 2016

OGGETTO: Revisione corpo pompa Rotos tipo TKR 200 – 250B/7 matricola n. 2014001306.

Per le operazioni di cui all'oggetto è necessario quanto di seguito descritto:

Descrizione	Quantità	Listino (€)	Prezzo (€)
Manodopera per pulizia, disassemblaggio e redazione del preventivo c/o la ns. officina	Ore 8	37,00	296,00
Manodopera per sabbiatura componenti, sostituzione dei pezzi ammalorati con nuovi ricambi originali (di Vs. fornitura), rimontaggio e verniciatura	Ore 90	37,00	3.330,00
TOTALE COMPLESSIVO (Euro tremilaseicentoventisei / 00 + I.V.A.)			**€ 3.626,00 + I.V.A.**

N.B.: Sono escluse le opere di montaggio e collaudo c/o l'impianto di appartenenza.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- **Consegna:** 10gg lavorativi data ricevimento ricambi
- **Trasporto:** a Vs. carico
- **Resa:** f.co ns. officina
- **Pagamento:** a concordarsi

In attesa di Vs. gradito riscontro alla presente, distintamente salutiamo.

SANVITO S.R.L.
L'Amministratore Unico
Sig. Ignazio SANVITO

SANVITO

Sanvito srl
Via Baione n.c. zona industriale
70043 - Monopoli
casella postale 115
Tel 080 2229890 - Fax 080 2146009
email: info@sanvitosrl.it - www.sanvitosrl.it
Cod. Fisc. Part. I.V.A. 03379480720
Cap. sociale € 119.500,00 i.v.
REG. IMPRESE DI BARI 03379480720

ARGENTA SOA
ITACA
ACCREDIA

Monopoli, 08-02-2017

Spett.le **Acquedotto Pugliese S.p.A.**
c.a. ing. Marco Mottola

CONSUNTIVO N. 079 / 2016

OGGETTO: Revisione corpo pompa Rotos tipo TKR 200 – 250B/7 matricola n. 2014001306.

Per le operazioni di cui all'oggetto è stato necessario quanto di seguito descritto:

Descrizione	Quantità	Listino (€)	Prezzo (€)
Spese di trasporto per prelievo corpo pompa c/o Vs. officina sita a Bari in località San Cataldo	Km 101	1,50	151,50
Manodopera per pulizia, disassemblaggio e redazione del preventivo c/o la ns. officina	Ore 8	37,00	296,00
Manodopera per sabbiatura componenti, sostituzione dei pezzi ammalorati con nuovi ricambi originali (di Vs. fornitura), rimontaggio e verniciatura	Ore 90	37,00	3.330,00
Spese di trasporto per consegna corpo pompa riparato, c/o Vs. impianto	km 500	1,50	750,00
TOTALE COMPLESSIVO (Euro quattromilacinquecentoventisette / 50 + I.V.A.)			**€ 4.527,50 + I.V.A.**

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- **Consegna:** EFFETTUATA
- **Resa:** f.co Vs. impianto
- **Pagamento:** 60gg d.f.f.m.

In attesa di Vs. gradito riscontro alla presente, distintamente salutiamo.

SANVITO S.R.L.
L'Amministratore Unico
Sig. Ignazio SANVITO

CONGRUITA' PREZZI.

Marco Mottola

Da: Dinuzzi, Giovanni [Giovanni.Dinuzzi@gruppoaturia.com]
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016 16:57
A: Marco Mottola
Cc: 'Gianluigi Fiori'; m.spagnoletta@aqp.it; 'Vincenzo Santoro'; 'Antonio Ventura'; specialistica.bari@aqp.it; 'Vincenzo Di Gioia'; Bava, Paolo
Oggetto: R: Riparazione urgente EP Aturia ISI Fortore

Buonasera Ing. Mottola,

Con riferimento a quanto sotto, confermo che ho discusso il preventivo con Sanvito.
Considerando il tipo di pompa e le attività da svolgere, il prezzo risulta congruo con le ore di lavoro necessarie.

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti / Kind regards

Giovanni Di Nuzzi
After–Sales Service Manager

Gruppo Aturia

Piazza Aturia, 9 - 20060 - Gessate (MI) – ITALY
www.gruppoaturia.com

giovanni.dinuzzi@gruppoaturia.com
+39 02 – 95423363
+39 02 – 95423303
Mob. +39 348 2681921

"NOI CI SIAMO" 14-16 NOVEMBRE 2014 28ª CAMPAGNA NAZIONALE SALVAGENTE
Soddisfare il cliente la nostra missione. Migliorarci ogni giorno il nostro impegno

Come to visit us on YouTube

ADIPEC أديبك
The Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference
7-10 November 2016
Hall 2 Booth: 2112

Save a tree... please don't print this e-mail unless you really need to

The information contained in this message and the relative enclosures can be confidential and are, anyhow, addressed to the above mentioned people or Companies only. The diffusion, distribution and/or copy of the document transmitted by any subject different from the addressee is prohibited, both according to art. 616 c.p., and to Italian law n. 196/2003. If you have received this message erroneously, please destroy it and inform us immediately by phone or by e-mail.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di informarci telefonicamente oppure rispondendo alla e-mail e successivamente distruggerlo.

Da: Marco Mottola [mailto:m.mottola@aqp.it]
Inviato: giovedì 29 settembre 2016 09:22
A: Dinuzzi, Giovanni
Cc: 'Gianluigi Fiori'; m.spagnoletta@aqp.it; 'Vincenzo Santoro'; 'Antonio Ventura'; specialistica.bari@aqp.it; 'Vincenzo Di Gioia'; Bava, Paolo
Oggetto: R: Riparazione urgente EP Aturia ISI Fortore

Egregio Dott.Dinuzzi,

dovendo procedere all'emissione del parere di congruità relativo ai costi della manodopera esplicitati in preventivo dalla ditta Sanvito S.r.l., Le chiedo cortesemente di voler indicarmi se i tempi di esecuzione riportati per l'espletamento delle singole attività risultano congruenti ai tempi massimi riportati nei tempari del Gruppo Aturia per analoghe lavorazioni ovvero appropriati in funzione della vostra esperienza in qualità di "Casa costruttrice" delle macchine in argomento.

La ringrazio e saluto

Ing. Marco Mottola
Responsabile
Area Ingegneria di manutenzione
Manutenzione Specialistica
Acquedotto Pugliese Spa
Viale Vittorio Emanuele Orlando, 8 - 70121 Bari (BA)

Tel. 080-5723926
Fax. 080-5723963
Cell. 320-2296028

Da: Dinuzzi, Giovanni [mailto:Giovanni.Dinuzzi@gruppoaturia.com]
Inviato: mercoledì 28 settembre 2016 15:53
A: Marco Mottola
Cc: 'Gianluigi Fiori'; m.spagnoletta@aqp.it; 'Vincenzo Santoro'; 'Antonio Ventura'; specialistica.bari@aqp.it; 'Vincenzo Di Gioia'; Bava, Paolo; SANVITO S.r.l.
Oggetto: R: Riparazione urgente EP Aturia ISI Fortore

Buongiorno Ing. Mottola,

Con la presente confermo che domani partiranno i ricambi per la pompa in oggetto con destinazione SANVITO srl.

In merito ai costi di mano d'opera, in allegato il preventivo della ditta SANVITO srl.
Per velocizzare le attività e con riferimento agli accordi intercorsi, nell'ottica di una completa trasparenza e collaborazione, ritengo che potete procedere direttamente
con ordine alla ditta SANVITO con il quale avete già un contratto in essere.

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti / Kind regards

Giovanni Di Nuzzi
After-Sales Service Manager

Gruppo Aturia

Piazza Aturia, 9 - 20060 - Gessate (MI) - ITALY
www.gruppoaturia.com

giovanni.dinuzzi@gruppoaturia.com
+39 02 – 95423363
+39 02 – 95423303

Mob. +39 348 2681921

Come to visit us on YouTube

ADIPEC أديبك
The Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference
7-10 November 2016
Hall 2 Booth: 2112

Save a tree... please don't print this e-mail unless you really need to

The information contained in this message and the relative enclosures can be confidential and are, anyhow, addressed to the above mentioned people or Companies only. The diffusion, distribution and/or copy of the document transmitted by any subject different from the addressee is prohibited, both according to art. 616 c.p., and to Italian law n. 196/2003. If you have received this message erroneously, please destroy it and inform us immediately by phone or by e-mail.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di informarci telefonicamente oppure rispondendo alla e-mail e successivamente distruggerlo.

Da: Marco Mottola [mailto:m.mottola@aqp.it]
Inviato: martedì 27 settembre 2016 08:38
A: Dinuzzi, Giovanni
Cc: 'Gianluigi Fiori'; m.spagnoletta@aqp.it; 'Vincenzo Santoro'; 'Antonio Ventura'; specialistica.bari@aqp.it; 'Vincenzo Di Gioia'; Bava, Paolo
Oggetto: R: Riparazione urgente EP Aturia ISI Fortore

Buongiorno,
La prego cortesemente di voler dare massimo impulso alle attività di riparazione in considerazione delle criticità già indicate nelle precedenti comunicazioni.
Cordiali saluti
Marco Mottola

Da: Dinuzzi, Giovanni [mailto:Giovanni.Dinuzzi@gruppoaturia.com]
Inviato: giovedì 22 settembre 2016 13:53
A: Marco Mottola
Cc: 'Gianluigi Fiori'; m.spagnoletta@aqp.it; 'Vincenzo Santoro'; 'Antonio Ventura'; specialistica.bari@aqp.it; Vincenzo Di Gioia; Bava, Paolo
Oggetto: R: Riparazione urgente EP Aturia ISI Fortore

Stiamo già predisponendo i ricambi secondo le indicazioni che ci ha fornito la ns officina. Saranno spediti entro la fine della prossima settimana.
Tali ricambi come da accordi saranno forniti a titolo gratuito da Gruppo Asturia e a breve vi farò sapere l'offerta per la mano d'opera a Vs. carico.

Distinti Saluti / Kind Regards
G. Di Nuzzi

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

-------- Messaggio originale --------
Da: Marco Mottola <m.mottola@aqp.it>
Data: 22/09/2016 11:06 (GMT+01:00)
A: "Dinuzzi, Giovanni" <Giovanni.Dinuzzi@gruppoaturia.com>
Cc: 'Gianluigi Fiori' <g.fiori@aqp.it>, m.spagnoletta@aqp.it, 'Vincenzo Santoro' <v.santoro@aqp.it>, 'Antonio Ventura' <a.ventura@aqp.it>, specialistica.bari@aqp.it
Oggetto: Riparazione urgente EP Aturia ISI Fortore

Egregio Dott. Di Nuzzi,

come già anticipato per vie brevi, la prego di voler sollecitare l'urgente riparazione dell'elettropompa a servizio dell'impianto elevatore idrico del Fortore già in vostro possesso. Tanto è necessario, come a Lei noto, in quanto trattasi di nodo strategico per la distribuzione idrica che attualmente risulta privo di scorta.

La ringrazio e saluto cordialmente.

Ing. Marco Mottola
Responsabile
Manutenzione Specialistica
Acquedotto Pugliese Spa
Viale Vittorio Emanuele Orlando, 8 - 70121 Bari (BA)

Tel. 080-5723926
Fax. 080-5723963
Cell. 320-2296028

ORDINE VIA E-MAIL

Marco Mottola

Da: m.mottola.aqp@gmail.com per conto di Marco Mottola [m.mottola@aqp.it]
Inviato: mercoledì 5 ottobre 2016 21:04
A: info@sanvitosrl.it
Cc: Fiori Gianluigi; Vincenzo Santoro; Mauro Spagnoletta; Vincenzo Di Gioia; Bava, Paolo; specialistica.bari@aqp.it; antonio ventura; Giovanni.Dinuzzi@gruppoaturia.com
Oggetto: Re: R: Riparazione urgente EP Aturia ISI Fortore

Prego di voler procedere con cortese sollecitudine secondo gli accordi intercorsi con il Sig. Nino Sanvito per vie brevi.
Cordiali saluti
Marco Mottola

Il 28 Set 2016 3:53 PM, "Dinuzzi, Giovanni" <Giovanni.Dinuzzi@gruppoaturia.com> ha scritto:

Buongiorno Ing. Mottola,

Con la presente confermo che domani partiranno i ricambi per la pompa in oggetto con destinazione SANVITO srl.

In merito ai costi di mano d'opera, in allegato il preventivo della ditta SANVITO srl.

Per velocizzare le attività e con riferimento agli accordi intercorsi, nell'ottica di una completa trasparenza e collaborazione, ritengo che potete procedere direttamente

con ordine alla ditta SANVITO con il quale avete già un contratto in essere.

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti / Kind regards

Giovanni Di Nuzzi

After-Sales Service Manager

Gruppo Aturia

Piazza Aturia, 9 - 20060 - Gessate (MI) – ITALY
www.gruppoaturia.com

giovanni.dinuzzi@gruppoaturia.com

+39 02 – 95423363

+39 02 – 95423303

Mob. +39 348 2681921

YouTube Come to visit us on

ADIPEC أديبك
The Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference
7-10 November 2016
Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC)

Hall 2 Booth: 2112

Save a tree... please don't print this e-mail unless you really need to

The information contained in this message and the relative enclosures can be confidential and are, anyhow, addressed to the above mentioned people or Companies only. The diffusion, distribution and/or copy of the document transmitted by any subject different from the addressee is prohibited, both according to art. 616 c.p., and to Italian law n. 196/2003. If you have received this message erroneously, please destroy it and inform us immediately by phone or by e-mail.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di informarci telefonicamente oppure rispondendo alla e-mail e successivamente distruggerlo.

Da: Marco Mottola [mailto:m.mottola@aqp.it]
Inviato: martedì 27 settembre 2016 08:38
A: Dinuzzi, Giovanni
Cc: 'Gianluigi Fiori'; m.spagnoletta@aqp.it; 'Vincenzo Santoro'; 'Antonio Ventura'; specialistica.bari@aqp.it; 'Vincenzo Di Gioia'; Bava, Paolo
Oggetto: R: Riparazione urgente EP Aturia ISI Fortore

Buongiorno,

La prego cortesemente di voler dare massimo impulso alle attività di riparazione in considerazione delle criticità già indicate nelle precedenti comunicazioni.

Cordiali saluti

Marco Mottola

Da: Dinuzzi, Giovanni [mailto:Giovanni.Dinuzzi@gruppoaturia.com]
Inviato: giovedì 22 settembre 2016 13:53
A: Marco Mottola
Cc: 'Gianluigi Fiori'; m.spagnoletta@aqp.it; 'Vincenzo Santoro'; 'Antonio Ventura'; specialistica.bari@aqp.it; Vincenzo Di Gioia; Bava, Paolo
Oggetto: R: Riparazione urgente EP Aturia ISI Fortore

Stiamo già predisponendo i ricambi secondo le indicazioni che ci ha fornito la ns officina. Saranno spediti entro la fine della prossima settimana.

Tali ricambi come da accordi saranno forniti a titolo gratuito da Gruppo Asturia e a breve vi farò sapere l'offerta per la mano d'opera a Vs. carico.

Distinti Saluti / Kind Regards

G. Di Nuzzi

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

-------- Messaggio originale --------

Da: Marco Mottola <m.mottola@aqp.it>

Data: 22/09/2016 11:06 (GMT+01:00)

A: "Dinuzzi, Giovanni" <Giovanni.Dinuzzi@gruppoaturia.com>

Cc: 'Gianluigi Fiori' <g.fiori@aqp.it>, m.spagnoletta@aqp.it, 'Vincenzo Santoro' <v.santoro@aqp.it>, 'Antonio Ventura' <a.ventura@aqp.it>, specialistica.bari@aqp.it

Oggetto: Riparazione urgente EP Aturia ISI Fortore

Egregio Dott. Di Nuzzi,

come già anticipato per vie brevi, la prego di voler sollecitare l'urgente riparazione dell'elettropompa a servizio dell'impianto elevatore idrico del Fortore già in vostro possesso. Tanto è necessario, come a Lei noto, in quanto trattasi di nodo strategico per la distribuzione idrica che attualmente risulta privo di scorta.

La ringrazio e saluto cordialmente.

Ing. Marco Mottola

Responsabile

Manutenzione Specialistica

Acquedotto Pugliese Spa

Viale Vittorio Emanuele Orlando, 8 - 70121 Bari (BA)

Tel. 080-5723926

Fax. 080-5723963
Cell. 320-2296028

---------- Messaggio inoltrato ----------
From: "SANVITO S.r.l." <info@sanvitosrl.it>
To: "ufficiotecnico@pasqualedigioia.it" <ufficiotecnico@pasqualedigioia.it>
Cc: "Dinuzzi, Giovanni" <Giovanni.Dinuzzi@gruppoaturia.com>
Date: Wed, 28 Sep 2016 06:19:29 +0000
Subject: Offerta revisione corpo pompa Rotos - ISI Fortore

Come da accordi intercorsi con il sig. Sanvito, in allegato si invia quanto in oggetto.

Distinti saluti

Nicolò Fortunato

SANVITO srl

Ufficio Tecnico

Tel: 080 2229890 - Mob: 366 8535842

Fax: 080 2146009