

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 19/02/2020 - 0013216



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	20200212 Impianto Sollevamento Idrico di Manfredonia (FG): Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di supplemento DN 150 sulla condotta DN 400 in arrivo alla vasca di pesca; fornitura e posa in opera di valvola galleggiante DN 150 su supplemento e lamiera inox di protezione su galleggiante meccanico in arrivo; installazione di lamiere proteggi sonde su vasca di pesca e protezione galleggiante; rimozione, revisione in officina e posa di 1 saracinesca DN 400 PN 64 e valvola di ritegno DN 400 (Coppa Pilla 200 l/s)
STO	S.T.O. - Area Esercizio Territoriale – Foggia/Calitri
Il Tecnico AQP verificatore	Geom. Antonio Falcone
Descrizione del disservizio	Nei giorni passati si è riscontrata l'anomalia della saracinesca DN 400 bloccata sulla premente per Coppa Pilla e la relativa valvola di ritegno che non è a tenuta, inoltre il flusso di arrivo alla vasca di pesca dell'ISI era insufficiente
Motivi dell'emergenza	salvaguardia della erogazione risorsa idrica sollevata al 6° lotto fortore
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazioni disservizi il 3 Gennaio 2020, segnalato da squadra in linea di Foggia
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Lavori di realizzazione di supplemento DN 150 sulla condotta DN 400 in arrivo alla vasca di pesca; fornitura e posa in opera di valvola galleggiante DN 150 su supplemento e lamiera inox di protezione su galleggiante meccanico in arrivo; installazione di lamiere proteggi sonde su vasca di pesca e protezione galleggiante; rimozione, revisione in officina e posa di 1 saracinesca DN 400 PN 64 e valvola di ritegno DN 400 (Coppa Pilla 200 l/s)
Denominazione della Ditta affidataria	all'impresa FAVER S.p.A. – via S. Caterina, 31 – BARI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta accreditata, iscritta albo fornitori
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 29.006,52 + I.V.A.





INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo sconto 25 %
Allegati	Offerta Economica del 12.02.2020 ditta FAVER S.p.A.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente



Il Responsabile dell'Area



Si valida: Il Dirigente

