



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Locorotondo	
	Posa in opera di membrane e ghiera diffusori aria forniti da AQP a servizio delle due vasche di ossidazione.	
Impianto di depurazione	Locorotondo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria delle reti di diffusione aria a servizio delle due vasche di ossidazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27/08/2019	Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori di manutenzione straordinaria consistono nella posa in opera di membrane e ghiera dei diffusori aria a servizio delle due vasche di ossidazione, forniti da AQP. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Tek Metal S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.200,00	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 220/19 RG del 09.09.2019
Allegati	Consuntivo	n. 220/19 RG del 09.09.2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Marangi

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci