

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/03/2020 - 0019153



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Ruvo - Terlizzi – Manutenzione straordinaria dell'elettropompa sommersa Sulzer per l'invio della miscela aerata in ossidazione.
Impianto di depurazione	Ruvo di Puglia - Terlizzi
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo apparecchiatura per avaria di organi meccanici ed elettrici.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura potrebbe compromettere il corretto svolgimento del processo depurativo con conseguente decadimento dello stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 10/02/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, sig. Vito Padovano ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura.
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento al fine di garantire il corretto funzionamento della stazione.
Termini di consegna	Entro 10 giorni lavorativi dopo approvvigionamento ricambi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella manutenzione straordinaria della elettropompa sommersa Sulzer tipo XFP300J – CH2 matricola AX592T161111111 da 15kW presso la stazione di equalizzazione mediante smontaggio e trasporto in officina, pulizia dei componenti, sabbiatura, montaggio nuovi ricambi, messa in esercizio e esecuzione di prove di funzionamento e successivo montaggio presso l'impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile – via Ex SS 377 per Mottola km 0.500 sn – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.412,55 – prezzo scontato € 3.241,92
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dello sconto applicato del 5%

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo N° 4517/2020 Rev_1 del 21/02/2020
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

