


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Operativo
Al Direttore Approvvigionamenti e Contratti

Oggetto	<i>Oggetto: Acquedotti di adduzione primaria vettore Pertusillo – Lavori di riparazione perdita sul giunto di smontaggio alla Progressiva Km 33+541 Attraversamento fiume Agri e l'altra alla Progressiva Km 73+345 Attraversamento fiume Bradano</i>
Impianto	<i>Acquedotto Pertusillo.</i>
U.T.	<i>DOPAP – VESAP</i>
Descrizione del disservizio	<i>Perdita idrica sull'Acquedotto vettore Pertusillo – Progressiva Km 33+541 Attraversamento fiume Agri e l'altra alla Progressiva Km 73+345 Attraversamento fiume Bradano.</i>
Motivi dell'emergenza	<i>Riparazione perdita di circa 20 l/sec. Totale</i>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<i>27 Gennaio 2017 – Geom. Angelo Castrignano e Impresa Faver S.p.A.</i>
Primi interventi adottati	<i>Ripristino bulloni e tiranti.</i>
Termini di consegna	<i>30 gennaio 2017</i>
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<i>Revisione bulloni e tiranti del giunto di smontaggio del ø 1800.</i>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>FAVER S.p.A.</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<i>Ditta di fiducia e di conduzione del contratto di manutenzione Lotto Centro Sud.</i>
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<i>€ 3.398,68</i>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	<i>Verbale di somma urgenza, Relazione, Computo Metrico</i>





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile VESAP

Si autorizza: Il DIRETTORE DOPAP