



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 28114

Taranto, DEL 08/03/2017

Al Responsabile S.T.O. BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino e revisione delle valvole a clapet delle tubazioni del ricircolo a servizio della stazione di sedimentazione finale
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Gennarini.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato un eccessivo accumulo di fanghi nei sedimentatori finali a causa della non corretta apertura e chiusura delle valvole a clapet poste sulle tubazioni dei fanghi di ricircolo
Motivi dell'emergenza	La non corretta funzionalità delle valvole a clapet provoca un accumulo dei fanghi di ricircolo nei sedimentatori finali con conseguente tracimazione degli stessi nell'effluente finale e superamento dei limiti previsti allo scarico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione 13/02/2017 da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Non indicati.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino e revisione generale di n 3 valvole a clapet DN 400 e n2 DN 300 con imboccatura tura delle sedi albero, rettificazione medaglia basculante, ricostruzione alberi e sostituzione guarnizioni previo smontaggio mezzo camion con gru e successivo montaggio delle stesse con prove di funzionamento..
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l.-Via Massafra,101-74123 Taranto
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile e prontamente disponibile per l'intervento .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.450,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 17PR024 del 14/02/2016
Allegati	Preventivo sopra indicato


Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognati, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile STO TA/BR

Ing. Gaetano Barbone

Pagina 2 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41,385,573,60 -v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT