



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 07/08/2018 - 0082401



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Manutenzione straordinaria degli strati superficiali drenanti del campo di spandimento n. 6 ai fini del contenimento delle esondazioni e dell'aumento della capacità drenante, e propredeutici agli interventi di manutenzione straordinaria degli strati drenanti profondi.	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Scarsa capacità drenante delle trincee a servizio dell'impianto di depurazione, con conseguenti esondazioni in corso con rischio di incolumità per i fruitori della S.P. 139.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e rischi a terzi.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29/03/2018	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Disciplo
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di manutenzione straordinaria dello strato di sottofondo dei campi di spandimento per un totale di mc 2982, e convogliamento degli stessi presso l'impianto di depurazione di Bari Est.	
Denominazione della Ditta affidataria	Idrovelox di Petrelli Franco & Figli Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza e individuata nell'Albo fornitori dell' Acquedotto Pugliese con il possesso dei requisiti per le seguenti categorie merceologiche AC84 (Raccolata e trasporto rifiuti non pericolosi) e dotati di mezzi idonei.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 199.794,00	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica del 20/04/2018
Allegati	Formulari rifiuti

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci