

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 10/05/2017 - 0054011



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di sedimentazione primaria linea "B".
Impianto	Impianto depurativo di Andria.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura della tubazione di estrazione fanghi primari allocata nel pozzetto di raccolta.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo depurativo, evitare sversamenti di fango sul suolo e preservare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e manutenzione di carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA – BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 24/03/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Pulizia del pozzetto per intercettare la tubazione bucata ed accertare i danni.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rifacimento piping in acciaio al carbonio, sia interno che esterno al pozzetto dei fanghi, mediante la fornitura e posa in opera di: ▪ Mt. 4,00 di tubo in ferro DN 150 sp. mm. 4; ▪ N. 4 flange in ferro a saldare DN 150; ▪ N. 4 guarnizioni DN 150; ▪ N. 32 bulloni 20x80 completi di dado zincato; ▪ N. 2 pezzi a "T" in ferro DN 150; ▪ N. 2 curve in ferro a saldare 90° DN 150; ▪ N. 2 flange di tenuta a muro realizzata in lamiera da 6 mm. e gomma telata da 10 mm.;



acquedotto
pugliese
L'acqua bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Off. Mecc. BATTISTA – Via Barletta, 68 – 76125 Trani (BT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.641,00 (duemilaseicentoquarantuno/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 2.780,00 – sconto 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Scheda tecnica di lavoro n. 25 del 24/03/2017.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girelmo Vitucci