



acquedotto  
pugliese

L'acqua. Bene. Costante.

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 06/06/2017 - 0063999



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento centrale termica
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Corato
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio della centrale termica adibita al riscaldamento dei fanghi in digestione.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Mettere in sicurezza la linea biogas. Assicurare il corretto funzionamento della digestione anaerobica, mediante il riscaldamento dei fanghi, al fine di ridurre le emissioni odorigene in atmosfera e la costante accensione della torcia di combustione biogas. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature linea gas presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 01/04/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Intercettazione linee biogas, messa in sicurezza della stazione.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Intervento di manutenzione specialistica alla centrale termica consistente in: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sostituzione dei cuscinetti al ventilatore aria;</li> <li>▪ Sostituzione sonda di rilevazione fiamma pilota;</li> <li>▪ Avviamento della centrale termica e verifica di intervento della strumentazione di sicurezza e regolazione;</li> <li>▪ Sostituzione valvola di sicurezza pressione caldaia da 1" omologata INAIL</li> <li>▪ Sostituzione valvola d'intercettazione inox da ½";</li> <li>▪ Sostituzione valvola d'intercettazione combustibile biogas Dn 65 omologata INAIL.</li> </ul>

Mod/PG3.21/04  
Rev. 2 del 31/01/2014

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica MANGINI – Via F. Tateo, 27 – 70017 Putignano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.825,00 (Tremilaottocentoventicinque/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 4.500,00 - sconto 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta/consuntivo n. 07/047 del 07/04/2017.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

