

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 09/02/2017 - 0017441



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

GEIRI  
SEDE

e p.c. All'AIP

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : ID Bari <del>West</del>	
	Manutenzione straordinaria al quadro generale bassa tensione Cabina T2-B	
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Bari <del>West</del>	Codice Profitto PD10291P
<b>Area</b>	STO Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria di alcuni interruttori annessi al quadro b.t. a servizio della cabina di trasformazione T2-B.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la sicurezza degli operatori e delle apparecchiature	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	18,01,2017	ing. Discipio - ing. Vitucci
<b>Primi interventi adottati</b>	Interpellata la direzione DIRMA per la messa in sicurezza elettrica e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata prontamente disponibile.	
<b>Termini di consegna</b>	Immediata	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione di n.7 interruttori magnetotermici differenziali di varia grandezza esostituzione di n. relè differenziale a toroide separato lato 48	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Telmes sri S.P. 231 km 1,100 70026 Modugno (ba)	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta disposta ad eseguire la fornitura in opera tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento e le condizioni difficili di raggiungimento dell'impianto	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€	4 250,00





acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuali sconti)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza e la particolare difficoltà	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	PP10/17 del 13,01,2017
Allegati	Preventivo	PP10/17 del 13,01,2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente  
L' RCM  
Per/ Ind. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

