

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese  
U - 28/03/2019 - 0027895



Prot.

a DIRPR  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Ripristino tubazioni a servizio del digestore anaerobico.
<b>STO LECCE</b>	Impianto di depurazione di Lecce.
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	P.I. Desio Carparelli .
<b>Descrizione del disservizio</b>	Difficoltà ad eseguire le operazioni di carico e scarico fanghi con regolarità, in quanto le tubazioni esistenti (in acciaio zincato) si presentano corrose e in alcuni punti ostruite.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Ripristinare la corretta funzionalità della digestione anaerobica.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 22/03/2019.
<b>Termini di consegna</b>	8 gg.
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Sostituzione della tubazione esistente con altra in acciaio inox AISI 304 con tutti gli accessori necessari per il montaggio.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Idromet Sider Srl Strada San Giorgio Martire, 22/D 70132 Bari
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta di provata affidabilità , congruità dei prezzi.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.419,63
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Preventivo n. 409 del 25/03/2019 della Ditta Idromet Sider Srl Strada San Giorgio Martire, 22/D 70132 Bari.
<b>Allegati</b>	Preventivo n. 409 del 25/03/2019 della Ditta Idromet Sider Srl Strada San Giorgio Martire, 22/D 70132 Bari



acquedotto  
pugliese

Uniqua. Loro comune


## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

P.I. Desio/Carparelli



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietresanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

