

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 07/06/2019 - 0048567



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Fornitura ricambi per elettropompa monovite Nova Rotors mod. MN320-1 a servizio dell'ispessitore fanghi.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Blocco elettropompa monovite di sollevamento dei fanghi ispessiti al digestore per rottura del comando variatore e usura dello statore.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/04/2019	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	03/06/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di comando diritto Berges SS 5/250-6/350 e statore 120-1 NBRG per elettropompa monovite Nova Rotors mod. MN320-1.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.355,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 66/2019 del 15/04/2019
Allegati	offerta	n. 66/2019 del 15/04/2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

