



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Divisione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 19/04/2019 - 0034924



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di filtrazione finale (Microfiltro Ultrascreen mod. UL1603 CE Matricola 1013035)
Impianto	Impianto di depurazione di Laterza (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Si è verificato il danneggiamento dei componenti interni Microfiltro Ultrascreen
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alla stazione di che trattasi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché si potrebbe verificare il fermo delle stazioni di trattamento con un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 08/04/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza coinvolgendo il personale della DIRTE
Termini di consegna	10/15 gg dalla data dell'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dei componenti danneggiati

Mod/PG.3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, R.E.A. C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@p.c.aqp.it



INFORMATICA IN STRUTTURA PUBBLICA



**acquedotto
pugliese**

l'acqua bene comune


Denominazione della Ditta affidataria	Nuove Energie Srl via della Meccanica , n. 23/25 – 36100 Vicenza
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice dell' apparecchiatura, specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di competenza e di idonee attrezzature, disponibile alla esecuzione dell'intervento in tempi brevi Art. 125 comma 1) lettera d) ed e) del D.L. n.50 del 18/04/2016
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 10 200,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzi di listino della casa madre con sconto del 10% sui ricambi
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo offerta n. 265/ROF /19 15/04/2019
Allegati	Preventivo offerta n. 265/rol/ 19 del 15/04/2019 email della squadra specialistica DIRTE del 09/04/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino




Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio



Mod/PG3 2104
Rev. 2 del 11/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognardi, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.985.573,50

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



SE 139619 M 112312/0001 19 11271802206