



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Andria – Manutenzione straordinaria della griglia marca COSME a servizio della stazione di grigliatura grossolana.
Impianto di depurazione	ID Andria
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di grigliatura grossolana a causa di rottura di componenti meccaniche.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, inficia sul corretto andamento del processo depurativo. Da tale situazione ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07/07/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica dell'apparecchiatura, interpellata ditta qualificata ad eseguire l'intervento.
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella sostituzione di catena inox, delle maglie di accoppiamento, dei pettini e delle staffe di sostegno della griglia grossolana.
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via F.Turati, 102 – 71045 Orta Nova (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.178,46 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 9.445,34 – sconto del 20%+5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 17 del 10/07/2020

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documento sopra indicato.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco


Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano


Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vignoli
