

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 19/12/2018 - 0129176



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura misuratore di livello per pozzetto acque stazione di drenaggio.
Impianto	Impianto di depurazione di Lecce.
S.T.O.	Lecce
Descrizione del disservizio	Mancato avvio dell'elettropompa presente sulla stazione acque di drenaggio, a causa della rottura della sonda di livello.
Motivi dell'emergenza	Garantire l'avvio ed il corretto funzionamento della stazione di drenaggio acque.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/06/2018 Responsabile conduzione e manutenzione impianto
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	Forniture già effettuate
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sitrans Lut 400; Echomax XPS
Denominazione della Ditta affidataria	Comind Via A. Breviglieri, 8 65128 Pescara
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.387,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Verificata congruità del prezzo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta 2018-OC-0001869 del 26/06/2018.
Allegati	Offerta 2018-OC-0001869 del 26/06/2018 Ditta Comind Via A. Breviglieri, 8 65128 Pescara.




INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

