



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 27/03/2019 - 0027368



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di Bari Ovest – Manutenzione straordinaria della pompa Putzmeister di carico dei fanghi disidratati al silos di stoccaggio.
Impianto di depurazione	Bari Ovest
U.T.	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Avaria della pompa Putzmeister con conseguente impossibilità di caricare i fanghi disidratati al silos di stoccaggio.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Area Ing. Giovanni Discipio, in data 06/07/2017
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	07/12/2017 Si fa presente che la redazione della pratica ha richiesto dei tempi lunghi in quanto ci sono state delle verifiche sulla contabilità dell'intervento.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione ha previsto le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none">• Fornitura di pezzi di ricambio per la pompa Puzmeister così come da DDT n. 31913118 del 04/08/17 € 3.855,30;• Fornitura di pezzi di ricambio per la pompa Puzmeister così come da DDT n. 31985901 del 29/11/17 € 298,70;• Rifacimento/rinforzo delle coclee € 950,00• Forfait giornaliero per la manodopera € 6.400,00;• Spese di viaggio, noleggio auto e carburante € 1.194,37; Totale costo intervento €12.698,37 1° sconto € 698,37 2° sconto € 742,00 Totale importo scontato € 11.258,00



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Demorindustria Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 11.258,00 (Euro Undicimiladuecento/00)+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo intervento n° 2018-40 del 23/01/2018
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
------------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------

**Il Direttore dei Lavori e Responsabile AED Bari
Ing. Giovanni Discipio**

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci