

659



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot Acquedotto Pugliese  
U - 10/01/2019 - 0002794



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

|  |   |
|--|---|
| Oggetto  | Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione del sollevamento iniziale  |
| Impianto   | Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (BR)   |
| Direzione  | Struttura Territoriale Operativa TA-BR  |
| Descrizione del disservizio  | Avaria della pompa n. 4 della stazione del sollevamento iniziale. Si è evidenziata la necessità di dover procedere alla verifica dei componenti rotti da riparare e/o da sostituire.  |
| Motivi dell'emergenza  | L'avaria della elettropompa n. 4 del sollevamento iniziale non consente il sollevamento dei liquami. Il mancato sollevamento alle successive stazioni di trattamento comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente.<br><br>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.<br><br>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate                | Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 23/10/2018   |
| Primi interventi adottati  | Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza  |
| Termini di consegna  | Lavori già eseguiti   |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Al fine di garantire il ripristino della funzionalità della stazione è necessario portare la macchina in officina per lo smontaggio e la puntuale ricognizione delle cause del guasto e della valutazione dei componenti danneggiati e/o da sostituire.   |

Mod/PG.3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cogneri, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 100419 N 1121222614 N 1121222614



# acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

|  |  |
|--|--|
| Denominazione della Ditta affidataria  | Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile - Via SS 377 per Mottola km. 0,500<br>70015 NoCI (BA)<br>P.IVA o CF: 05222780727  |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta   | Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP   |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti  | €. 3.746,50  |
| Verifica della congruità dei prezzi<br>(Indicare eventuale sconto)                         | Sconto applicato pari al 15,00 %   |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento<br>(offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo n. 3341/2018REV1 del 07/11/2018   |
| Allegati   | Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/omitura.<br><br>Consuntivo su indicato |

Intervento ascrivibile a:

|                 |  |  |              |   |
|-----------------|--|--|--------------|---|
| Conto Economico |  |  | Investimenti | X |
|-----------------|--|--|--------------|---|

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud

Per l'nd. Alessandro Marino

IL RESP. AED BR

Ing. N. VICINO

Il Responsabile a.i. AED BR *23/11/18*

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capita e Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 104412 di 1020220624 di 11/11/2018