

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 31/07/2019 - 0064670



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'AIP

[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : <b>Bari Ovest</b>	
	<b>Fornitura e posa in opera di n. 1 nuova elettropompa monovite, di n. 1 tritratore e del quadro elettrico di comando dello stesso, a servizio dell'ispessitore fanghi n. 3.</b>	
<b>Impianto di depurazione</b>	Bari Ovest	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Blocco elettropompa monovite di sollevamento dei fanghi ispessiti al digestore per intasamento a causa di stracci con conseguente impossibilità di estrazione di fanghi biologici e invio fanghi alla digestione.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	26/07/2018	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio
<b>Primi interventi adottati</b>	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata e contenimento dei fanghi all'interno del comparto biologico e incremento della fornitura di aria.	
<b>Termini di consegna</b>	Inizio lavori primo intervento 26/07/2018 Fine lavori primo intervento 30/07/2018 Inizio secondo intervento 08/01/2019 Fine lavori secondo intervento 09/01/2019	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Primo intervento Fornitura di n.1 elettropompa monovite Nova Rotors modello DN40L1 comprensivo di un varia-riduttore a satelliti IEC, basamento in acciaio al carbonio, sonda termica pt100 1/8" GAS e n. 1 tritratore in ghisa tr 60. Secondo intervento Fornitura di n. 1 quadro elettrico tele invertitore, reso necessario a seguito della messa in esercizio del tritratore, in quanto si verificavano diversi blocchi dello stesso.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Biotec Srl	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 14.382,00	

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 16/01/2019
<b>Allegati</b>	consuntivo	del 16/01/2019

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico			<b>X</b>	<b>Investimenti</b>
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente  
Il Pianificatore  
Luca Picciallo



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

