

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 02/09/2019 - 0070214



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Corato – Intervento di ripristino di un tratto di tubazione della linea di ricircolo fanghi e movimentazione e posizionamento di di n°1 soffiante a servizio della stazione di ossidazione biologica.
Impianto di depurazione	Corato
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Ammaloramento di un tratto della tubazione DN 300 della linea di ricircolo fanghi e fermo di n°1 soffiante installata a servizio della stazione di ossidazione biologica per vetustà.
Motivi dell'emergenza	L'ammaloramento della tubazione della linea di ricircolo fanghi e il fermo della soffiante pregiudicano il normale svolgimento del processo di depurazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 11.08.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica della soffiante, e constatata la non riparabilità per vetustà, individuazione di apparecchiatura da installare tra quelle già in possesso. Isolamento della linea di ricircolo fanghi e utilizzo esclusivo della seconda linea in parallelo.
Termini di consegna	5 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nello smontaggio, trasporto e rimontaggio di soffiante di caratteristiche compatibili a quella in avaria, prelevata da altro impianto di depurazione. Posa in opera di nuovo tratto di tubazione in acciaio per la linea di ricircolo fanghi.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 4.078,40+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della tipologia di intervento





**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°74_2019v2 del 14/08/2019
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

