

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 07/03/2019 - 0021520



a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Installazione di una copertura coibentata a protezione di due soffianti della stazione di ossidazione.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Cavallino .
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli.
Descrizione del disservizio	L'esposizione delle apparecchiature alle intemperie provocavano il fermo delle macchine per l'intervento delle sicurezze .
Motivi dell'emergenza	Il fermo della stazione di ossidazione provoca danno al processo biologico con conseguente rischio del superamento dei limiti tabellari allo scarico .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 30/01/2019 .
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	E' prevista la copertura delle due soffianti con pannelli coibentati sostenuti da intelaiatura metallica zincata.
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti srl via don A. Niccoli, 73041 Carmiano.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€2.419,36.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo del 31/01/2019. Sconto del 51,8% sui componenti .
Allegati	Preventivo del 31/01/2019.


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

