



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	ID MARGHERITA DI SAVOIA – Manutenzione straordinaria della cabina elettrica MT/BT.
<b>Impianto di depurazione</b>	Margherita di Savoia
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Manifestarsi di un incendio presso la cabina elettrica MT/BT.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il manifestarsi dell'incendio presso la cabina potrebbe essere dovuto alla presenza di cavi elettrici obsoleti, dal trasformatore all'interruttore generale, che non garantirebbero la corretta portata di corrente a cui sarebbero dovuti essere sottoposti.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 17.06.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione, sig. Nicola Ricco, comunicava il grave disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento di manutenzione straordinaria è consistito nella fornitura di nuovi cavi elettrici dal trasformatore all'interruttore generale e successiva sostituzione dell'interruttore stesso.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	FAVER S.p.A. – via S. Caterina, 31 – Bari (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta affidataria ha mostrato massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 5.711,75 - <b>Prezzo scontato € 5.540,40</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	L'importo si ritiene congruo tenuto conto i prezzi di mercato e del carattere di emergenza dell'intervento. – Sconto applicato 3%.

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 20_014/RR del 08/07/2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco  


Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano  


Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci  
