

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. **Acquedotto Pugliese**
I - 08/08/2019 - 0066911



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di una paratoia a tenuta su 4 lati, a servizio del sollevamento iniziale
STO LECCE	Impianto di depurazione di Cavallino (LE).
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impossibile a svolgere interventi manutentivi sul sollevamento iniziale; la paratoia in questione isola il sollevamento rispetto alla stazione di equalizzazione
Motivi dell'emergenza	Ripristino funzionalità apparecchiature del sollevamento iniziale, con urgenza per evitare sversamenti di liquame con conseguenti ripercussioni di carattere civile e penale a carico di questa Società
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 08/08/2019.
Termini di consegna	3 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	- Rimozione di paratoia esistente; - Fornitura e posa in opera di n. 01 paratoia su apertura 500x500 mm, in acciaio inox AISI 304
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal S.r.l. – 70015 NOCI (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura in tempi rapidi con maestranze opportunamente formate per operare negli spazi confinati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.310,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Offerta N. 212/19 RG del 08/08/2019 di € 7.310,00 scontata del 15% rispetto al prezzo originario di 8.600,00
Allegati	Offerta N. 212/19 RG del 08/08/2019 della ditta Tek.Metal Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò