



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 19/08/2019 - 0067708



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

Oggetto	Fornitura di polisoruro di alluminio
Impianto	Impianti di depurazione della provincia di Taranto
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Scorte di polisoruro di alluminio in fase di esaurimento. Il mancato utilizzo del polisoruro di alluminio comporterebbe il decadimento del refluo effluente. Si è evidenziata la necessità di procedere con urgenza alla fornitura del prodotto per mantenere la qualità dell'effluente.
Motivi dell'emergenza	<p>Il mancato funzionamento della stazione di defosforazione non permette l'abbattimento del fosforo e comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente.</p> <p>La mancata urgente continuità della fornitura comporterebbe un decadimento della qualità del refluo effluente e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Recettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 03/06/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Fornitura già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di polisoruro di alluminio

Mod/PGJ 21/04  
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

CF: P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N 130493 M 0124222634W R 1727400374



# acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Bierre Chimica S.r.l. Via Canfora, 59/61 84084 Fisciano (SA) P.IVA o CF: 03702100656
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta titolare del contratto di fornitura giunto in scadenza per esaurimento budget, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.019,14
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuali sconti)	Prezzo di forniture contrattualizzate già eseguite
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	
Allegati	D.D.T. nn. 2326, 2327 e 2328 del 04.06.2019 - 2356 del 05.06.2019 - 2404 e 2406 del 07.06.2019 - 2451, 2452, 2453 e 2454 del 11.06.2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	
-----------------	---	--------------	--

### I Richiedenti

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile MED TA

Ing. Nicola Notarricola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG.3.21/A4

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721; REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



01 130469 - N° 1121322626 - 11 1121322626