



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 19/04/2019 - 0034938



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Barletta – Manutenzione straordinaria quadro elettrico centrifuga mobile Jumbo 2 HS
Impianto di depurazione	BARLETTA
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'estrattore centrifugo, a servizio della stazione di disidratazione a causa del malfunzionamento del quadro elettrico.
Motivi dell'emergenza	Il fermo della centrifuga pregiudica il normale svolgimento delle operazioni di disidratazione del fango da allontanare dall'impianto di depurazione pregiudicando di conseguenza il processo di depurazione stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12/03/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha constatato il fermo dell'apparecchiatura
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica, intervento dei tecnici della casa produttrice dell'apparecchiatura per analisi del guasto e sua risoluzione.
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento è consistito nella fornitura in opera di componenti elettrici e ad opera di personale qualificato inviato dalla casa costruttrice dell'apparecchiatura.
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta interpellata per lo svolgimento dell'intervento di manutenzione è la casa produttrice dell'apparecchiatura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 2259,50
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo del 05/04/2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicolo Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: **Il Manager STO Bari/BAT**

Ing. Vitucci