

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 15/04/2019 - 0033455



Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Auditing (IAPAM)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria dell'estrattore centrifugo dei fanghi presso l'ID di Barletta.
Impianto di depurazione	BARLETTA
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria dell'estrattore centrifugo a servizio della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione dei fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti tabellari allo scarico ed evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 17/12/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco , ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria dell'estrattore centrifugo fanghi marca Peralisi mod. Jumbo 2 mediante la sostituzione di n. 1 terminale touch screen da 10.4" e di n. 1 Inverter kW45 400V.
Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI MAIP S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della macchina in parola e peraltro specializzata nella manutenzione e riparazione della stessa mediante la fornitura in opera di ricambistica originale.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.181,40 (settemilacentottantuno/40) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in regime di estrema urgenza.



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento <small>(offerta/consuntivo della ditta)</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Consuntivo del 20/12/18 • Consuntivo del 04/01/19 • Consuntivo del 10/01/19
Allegati	Documenti sopra indicati.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco


Il Responsabile AGD BAT
Ing. Salvatore Calendano


Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci
