



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 04/02/2019 - 0010399



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : <b>Altamura</b>	
	<b>Manutenzione ordinaria della centrifuga Peralisi.</b>	
<b>Impianto di depurazione</b>	Altamura	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale, atteso che la macchina è unica.	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	23/06/2015	Luca Picciallo
<b>Primi interventi adottati</b>	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
<b>Termini di consegna</b>	intervento eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Manutenzione ordinaria dell'intera centrifuga e fornitura e posa in opera di: N.2 ANELLO DI TENUTA IN VITON N.3 ANELLI VITON ANIMA/MOLLA A.316/302N.1 ANELLO SPALLAMENTO SB 190N.2 CUSCINETTI N.2 CHINGHIE PER PULEGGIA DENTATA 850H150OLIO E GRASSO Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Peralisi Maip S.p.A.	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.493,07	



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 24/06/2015
Allegati	consuntivo	del 24/06/2015

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente  
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area  
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci