



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 09/08/2018 - 0083355



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

protocollo@pec.aip.gov.it

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Oggetto | Impianto di depurazione di : Bari Est | |
| | Manutenzione straordinaria della centrifuga Peralisi. | |
| Impianto di depurazione | Bari Est | |
| Area | STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari | |
| Descrizione del disservizio | Avaria dell'alimentatore PLC a servizio della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi. | |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale | |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 17/12/2017 | Ing. Giovanni Discipio |
| Primi interventi adottati | Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre. | |
| Termini di consegna | intervento eseguito | |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Fornitura e posa in opera di n. 1 IC 693 PWR321 ALIMENTATORE PER CPU 100/240V N. | |
| Denominazione della Ditta affidataria | Peralisi Maip S.p.A. | |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza. | |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 1.141,20 | |



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. | |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | consuntivo | del 18/12/2017 |
| Allegati | consuntivo | del 18/12/2017 |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|--------------|
| Conto Economico | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Investimenti |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|--------------|

Il Richiedente
Ing. Giovanni Discipio

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci