



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 28/03/2019 - 0027928



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di Mola di Bari – Lavori di manutenzione straordinaria della cabina MT-BT.
Impianto di depurazione	Mola di Bari
U.T.	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Perdita di efficienza del trasformatore MT, con conseguenti disservizi elettrici su tutto l'impianto.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, migliorare la disidratazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile AED Bari, in data 26/07/2018.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>L'intervento ha previsto le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Smontaggio del trasformatore esistente;• Posa in opera di nuovo trasformatore (prelevato dal deposito AQP di Modugno);• Fornitura e posa in opera di scomparto per alloggio trasformatore;• Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità;• Fornitura e posa in opera di nuovi cavi di alimentazione;• Fornitura e posa in opera di kit di sicurezza e nuovo estintore da Kg 5;• Pulizia e tinteggiatura della cabina elettrica;• Rilievo dell'impianto elettrico;• Fornitura e posa in opera di estrattore aria; <p>Sono state anche effettuate lavorazioni propedeutiche richieste da Enel sulla cabina di loro proprietà :</p> <ul style="list-style-type: none">• Fornitura e posa in opera di impianto di estrazione resistente alle intemperie e alle alte temperature;• Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico di protezione, sezionamento e automazione. <p>Il seguente intervento è anche propedeutico all' annullamento del corrispettivo tariffario specifico (versato a Enel nel caso la cabina di media tensione risulta non adeguata).</p>

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Elettro Tecnica Snc
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile e presente nell'Albo Fornitori AQP categori merceologica AB 28 (Costruzione e Manutenzione di stazioni per trasformazione elettrica).
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 25.417,00 (Euro venticinquemilaquattrocentodiciassette/48)+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Computo metrico n° prot. 23607 del 14/03/2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	---------------------

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

