

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 23/07/2019 - 0062251



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	PROGETTO: IMPIANTO DEPURATIVO DI Troia (FG). Fornitura e posa in opera in emergenza di tratto di tubazione in acciaio inox. Smontaggio vecchia tubazione in ferro. Montaggio di pompa, con guide nuove. CODICE INTERVENTO: AGDFG00035
Impianto	Impianto depurativo di Troia (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 07 GIUGNO 2019, presso il depuratore di Troia, si è verificata la rottura di un tratto di tubazione che è risultato marcio e percolante, quindi da sostituire.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07/06/2019 l'RCM FG, ha avvisato il Responsabile del procedimento Ing. Nicola Tselikas, delle anomalie riscontrate presso l'impianto.
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	Immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	PROGETTO: IMPIANTO DEPURATIVO DI TROIA (FG). Fornitura e posa in opera in emergenza di tratto di tubazione in



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>acciaio inox. Smontaggio vecchia tubazione in ferro. Montaggio di pompa, con guide nuove.</p> <p>In particolare:</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inox da 80, ml. 7, con n°3 curve, n°4 flange. Smontaggio vecchia tubazione in ferro. Montaggio di pompa, con guide nuove, piedi di accoppiamento e catene nuove.</p> <p>Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione.- la fornitura in opera dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: ing. Nicola Tselikas Responsabile del Procedimento AGD FG
Denominazione della Ditta affidataria	<i>METALCIVITA SRL – SAN PAOLO CIVITATE (FG)</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<p>Indagine di mercato, ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità. Prezzi congrui.</p> <p><i>METALCIVITA SRL – SAN PAOLO CIVITATE (FG)</i></p>
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 4.600,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 4.600,00 + I.V.A. 22%



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<i>Offerta n°36 del 07/06/2019 Ditta Metalcivita SRL -</i>
Allegati	<i>Offerta Ditta Metalcivita Srl – S. Paolo Civitate (FG)</i>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

P.I. Costantino Aufieri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora