



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 30/08/2018 - 0087017



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Molfetta	
	Manutenzione ordinaria della centrifuga Pieralisi.	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria generale dell'intera centrifuga con conseguente impossibilit� di disidratare i fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuit� del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/08/2016	Ing. Giovanni Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantit�	Manutenzione ordinaria dell'intera centrifuga e fornitura e posa in opera di: N.1 SEDE ANELLO TENUTA POSTERIORE N.2 CUSCINETTI N.2 CINGHIE PER PULEGGIA DENTATA N.3 ANELLI VITON GRASSO Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1 930,00	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	11/08/2016
Allegati	consuntivo	11/08/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>		Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	--------------

Il Richiedente
Ing. Giovanni Discipio

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci