

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 26/02/2019 - 0018143



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura installazione e programmazione di n. 2 inverter a servizio della centrifuga della stazione di disidratazione, integrato con pannello assistant e kit monitoraggio.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Otranto
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Centrifuga stazione di disidratazione fanghi ferma
Motivi dell'emergenza	Impossibilità a disidratare tutto il fango di supero con conseguente possibilità di superamento dei limiti tabellari dell'effluente, esponendo la Società a sanzioni civili e il personale preposto a sanzioni penali.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione del 24/01/2019
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura, installazione e programmazione di due inverter di 15 KW e 18,5 KW, filtri EMC integrati, pannello assistant con kit monitoraggio su fronte quadro.
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl. Via oliere e saponerie meridionali, 51 70056 Molfetta (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e esperta nelle forniture di che trattasi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.470,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 2019000014 del 25/01/2019
Allegati	Preventivo n. 2019000014 del 25/01/2019 della ditta Biotec Srl. Via oliere e saponerie meridionali, 51 70056 Molfetta (BA)

Intervento ascrivibile a:



acquedotto
pugliese
Latius. Belle. Cispina

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò