

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. USQTA N° 0039739/2019
del 13-05-2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Intervento in emergenza per la riparazione del trasformatore da KVA 500 in avaria, per perdita di olio dalle guarnizioni dalla testata e degli isolatori MT/BT, fuori servizio del relè buchholz e essiccatore sali
STO FG/AV	ISI Ischitella
Il Tecnico AQP verificatore	p.i. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	L'impianto è funzionante con un solo trasformatore, necessita urgentemente garantire il trasformatore di scorta efficiente.
Motivi dell'emergenza	Impianto funzionante con un solo trasformatore in esercizio mentre l'altro trasformatore di scorta è fuori servizio. Necessita urgentemente la riparazione, per scongiurare il fermo dell'impianto in caso di anomalia del trasformatore in esercizio
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	3-05-2019 – p.i. Antonio Forcella
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Smontaggio e trasporto in officina specializzata, smontaggio della testata del trasformatore, sostituzione di guarnizione della testata e lato scarico, relè buchholz, essiccatori di sali e rabbocco di olio isolante.
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO S.r.l. VIA Baione, 251/S Zona Industriale 70043 Monopoli (BA)

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personale specializzato in grado di eseguire una immediata riparazione del trasformatore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.274,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrua dello sconto
Allegati	Offerta 226/2019 del 07-05-2019 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



Ispettore di Cantiere

p.i. Diurno Gaetano



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora


