


**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 25/01/2019 - 0008243



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di n. 2 inverter a servizio delle soffianti della stazione di ossidazione
STO LECCE	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Soffianti linea ossidativa ferme a causa guasto inverter
Motivi dell'emergenza	Necessità di rispettare i valori di ossigeno nella miscela areata ed evitare di licenziare un refluo che non rispetta i valori indicati nella normativa vigente esponendo la Società a sanzioni civili e il personale preposto a sanzioni penali.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione del 21/11/2018.
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Installazione e programmazione di un convertitore di frequenza ACS 850 30 KW ABB con kit remotaggio comandi.
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore e già impiegata per lavori simili.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.800,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 292/18 del 22/11/2018 € 6.800,00 applicato sconto 15,8% della Ditta Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce.
Allegati	Preventivo n. 292/18 della Ditta Gaetano Dell'Anna Srl.

Intervento ascrivibile a:




acquedotto
pugliese
Acqua. Bene comune.

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Piccosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

