

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 25/01/2019 - 0008236

Prot.



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Installazione e programmazione inverter a servizio della soffiante della stazione di ossidazione
STO LECCE	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Soffiante linea ossidativa ferma a causa guasto inverter
Motivi dell'emergenza	Necessità di rispettare i valori di ossigeno nella miscela areata ed evitare di licenziare un refluio che non rispetta i valori indicati nella normativa vigente esponendo la Società a sanzioni civili e il personale preposto a sanzioni penali.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione de15/11/2018.
Termini di consegna	5 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Installazione e programmazione di un inverter di nostra fornitura.
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore e già impiegata per lavori simili.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 650,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 290/18 del 16/11/2018 €. 650,00 della Ditta Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce.
Allegati	Preventivo n. 290/18 del 16/11/2019 della Ditta Gaetano Dell'Anna Srl.



Intervento ascrivibile a:



acquedotto
pugliese
L'acqua. Bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò