


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 10/12/2018 - 0125004



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di ripristino di n. 02 coclee a servizio della stazione di dissabbiatura.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Stazione di dissabbiatura inefficiente a causa della dissaldatura della spirale dall'asse della coclea.
Motivi dell'emergenza	Necessità di riattivare la stazione di dissabbiatura.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 18/05/2018
Termini di consegna	7 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Apertura di botole; Assistenza per la pulizia delle coclee; saldatura di spirale a servizio di n. 01 coclea; collaudo e chiusura di botole
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di sicuro affidamento e specializzata per i lavori a farsi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.200,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo 064/18 FM della ditta Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA). Applicato sconto del 7,6%
Allegati	Preventivo 064/18 FM della ditta Tek.Metal di € 1.200,00

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

