

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 16/07/2019 - 0059940



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Trani – Manutenzione della elettropompa sommersibile marca SULZER installata presso la stazione di sedimentazione secondaria linea 2 adibita al sollevamento dei fanghi di ricircolo
Impianto di depurazione	Trani
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo apparecchiatura per avaria di organi meccanici
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura potrebbe compromettere il corretto svolgimento del processo depurativo con conseguente decadimento dello stesso
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 21.05.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato l'avaria dell'apparecchiatura
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica dell'apparecchiatura e coinvolgimento ditta esterna
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione consiste principalmente nella rettifica dell'albero motore e nella sostituzione dello statore.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 1.902,65
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della tipologia di intervento
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 3794/2019 del 18/06/2019



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
----------	---------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

