



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 04/07/2019 - 0056269



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Barletta – Intervento di efficientamento del sistema di aerazione e raffreddamento del locale soffianti
Impianto di depurazione	Barletta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo delle soffianti a causa del surriscaldamento delle stesse, dovuto a carenza aerazione del locale di allocazione.
Motivi dell'emergenza	Il fermo delle apparecchiature dovuto al surriscaldamento delle stesse per la carenza aerazione del locale dove sono posizionate potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto con decadenza dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 18.03.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento.
Primi interventi adottati	Interpellati i tecnici della Dirte per una prima valutazione del disservizio, si è convenuta la necessità di interpellare una ditta esterna.
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rimozione della griglia finestrata e realizzazione di rete metallica ondulata zincata a caldo con funzione antintrusione e sovrapposizione di una retina filtrante; fornitura e posa in opera di N°2 estrattori, realizzazione di impianto elettrico, modifiche alla finestra superiore esistente e realizzazione di idonea struttura di supporto in acciaio zincato a caldo.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 10.649,99 - prezzo scontato € 8.729,50
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'applicazione della percentuale di sconto del 15%



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 30/2019v1 del 25/03/2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Nicola Ricco

**Il Responsabile AED BAT**

Ing. Salvatore Calendano

**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

Ing. Girolamo Vitucci