

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 17/06/2019 - 0051206



Prot.

a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura n. 2 50Series-2 Strumento plug play dig. 2 par. Modbus Parete 220V; n. 4 S406POL S Elettrodo Redox imp gravosi testa S7 senza cavo; n. 4 AD/RX Kit per digitalizzazione sonda Rx e n. 4 S315/200 Portaelettrodo per immersione 42 x 2070.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Uggiano La Chiesa.
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Sonde redox non funzionanti
Motivi dell'emergenza	Rendere funzionante ciclo alternato con introduzione delle sonde nella vasca della stazione di ossidazione ed evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente che comporterebbe sanzioni civili per la Società e penali per il personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 29/05/2019
Termini di consegna	15 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura n. 2 50Series-2 Strumento plug play dig. 2 par. Modbus Parete 220V; n. 4 S406POL S Elettrodo Redox imp gravosi testa S7 senza cavo; n. 4 AD/RX Kit per digitalizzazione sonda Rx e n. 4 S315/200 Portaelettrodo per immersione 42 x 2070.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Chemitec Srl. Via Newton, 28 50018 Scandicci (FI).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella fornitura dei suddetti materiali.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.850,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le forniture da farsi. Preventivo nr. 18/00408 rev. 1 del 30/05/2019 € 3.850,00. Applicato sconto del 1,28% circa.
Allegati	Preventivo nr. 18/00408 rev. 1 del 30/05/2019 € 3.850,00 della Ditta Chemitec Srl. Via Newton, 28 50018 Scandicci (FI).



acquedotto
pugliese
Acqua bene essere

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò