



INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. in uscita n. 42717/2020
del 02 - 07 - 2020

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico a impedenza statica da KW 150 a doppia presa di alimentazione (60% e 80% di Vn) per il comando di n. 1 elettropompa da 19 l/s, 132 KW.
STO FG/AV	ISI ORSARA DI PUGLIA (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	02- 07 -2020 – A.E.T. Diurno Gaetano
Descrizione del disservizio	Attualmente l'impianto è provvisto di 3 elettropompe ad asse orizzontale di cui solo un quadro elettrico e regolarmente funzionante mentre gli altri due quadri elettrici esistenti non sono funzionanti, pertanto per garantire il regolare funzionamento dell'impianto necessita urgentemente approvvigionare l'impianto di n.1 quadro elettrico ad impedenza, per garantire il regolare funzionamento.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare immediatamente il regolare funzionamento dell'impianto con almeno due quadri elettrici di comando elettropompe.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01-07-2020 A.E.T. Antonio Forcella
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico ad impedenza da KW 150 a doppia presa di alimentazione (60% e 80% di Vn) per motore elettrico da KW 150; 400V; 50Hz.
Denominazione della Ditta affidataria	S.P.I.M. S.R.L.- Via Camillo Olivetti snc. Z.I. – 71043 Manfredonia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personali e mezzi idonei
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.036,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Lavori a misura/corpo secondo prezzi da indagine di mercato congruo dello sconto del 20%
Allegati	Offerta n. 57/BV del 02-07-2020 – Ditta S.P.I.M. S.R.L.- Via Camillo Olivetti snc. Z.I. – 71043 Manfredonia (FG);

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

	Relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza.
--	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente


Direttore dei Lavori

F.TO: Geom. Silvio Ponzio



Ispettore di Cantiere

F.TO P.I. Gaetano Diurno



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

F.TO Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

F.TO Ing. D'Innella Marco

