

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 08/03/2019 - 0021790

Prot.



a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

| | |
|--|---|
| Oggetto | Adeguamento locale gruppo elettrogeno. |
| STO LECCE | Impianto di depurazione di Campi Salentina. |
| Il Tecnico AQP verificatore | P.I. Desio Carparelli. |
| Descrizione del disservizio | Da controllo tecnico è stata evidenziata la non conformità del locale gruppo elettrogeno. |
| Motivi dell'emergenza | Adeguare il locale del gruppo elettrogeno alla normativa di sicurezza, come segnalato dal Tecnico incaricato. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 01/03/2019 . |
| Termini di consegna | 10 gg. |
| Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità | Impermeabilizzazione del pavimento e dei muri per un'altezza di 20 cm con materiali adatti a contenere eventuali perdite di gasolio. Installazione di un serbatoio di gasolio supplementare a norma. Integrazione dell'impianto elettrico con sostituzione di prese, interruttori e plafoniere con grado di protezione IP 55. |
| Denominazione della Ditta affidataria | Gaetano Dell'Anna srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi . |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | €3.400,00. |
| Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto) | Preventivo n. 42/19 del 04/03/2019. Sconto del 16% sull'importo totale. |
| Allegati | Preventivo del 04/03/2019. |



acquedotto
pugliese
la acqua bene comincia

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente

Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò